

**Alla cortese attenzione del  
Commissario Straordinario del Comune di Fondi  
Dott. Guido Nardone  
e per conoscenza  
agli Organi di Stampa**

**Oggetto:** richiesta accertamenti sulla situazione strutturale della Biblioteca Comunale "Dan Danino di Sarra" di Fondi.

Signor Commissario,

il locale Circolo di "Sinistra e Libertà" si è occupato già ripetutamente della Biblioteca Comunale, segnalandone volta per volta le carenze, i malfunzionamenti e i disagi causati ai lettori, nella convinzione che tale struttura rappresenti per i cittadini di Fondi l'unico serio e reale servizio culturale pubblico presente sul territorio.

L'ultimo nostro comunicato stampa in merito (pubblicato sui giornali locali il 10 del corrente mese) dava notizia dei consistenti danni arrecati allo stabile dal maltempo dei giorni scorsi: allagamenti nelle sale, crolli parziali di controsoffittature all'entrata, pericolose infiltrazioni d'acqua vicino ai circuiti elettrici. Una situazione che, a nostro avviso, minaccia l'agibilità stessa dell'intero edificio.

**Premesso allora che:**

- ad ogni seppur modesta precipitazione atmosferica l'acqua piovana penetra in numerosi punti della struttura provocando allagamenti vari nelle sale, anche presso le postazioni internet accessibili al pubblico;
- le infiltrazioni d'acqua venute a contatto con le apparecchiature elettriche (quadro elettrico generale, dispositivo antitaccheggio, impianto luci, computers ecc.) hanno già causato diversi corto-circuiti, mettendo a rischio la sicurezza sia dei dipendenti che vi lavorano, sia dei cittadini utenti;
- i volumi della preziosa "Donazione Dan Danino di Sarra", posti nelle scaffalature del piano superiore, sono esposti all'umidità ristagnante nelle pozze di acqua piovana che periodicamente si formano sul pavimento, con conseguente deterioramento dei libri;
- in caso di pioggia, anche di leggera entità, le gocce d'acqua battenti sul tetto producono un continuo e fastidiosissimo rumore nelle sale di lettura, amplificato dai materiali (metallo e plastica) usati per la copertura dell'edificio: un "inquinamento acustico" inammissibile in una biblioteca;
- il mancato funzionamento dell'impianto di aria condizionata rende i locali sgradevoli per il freddo invernale, ma del tutto invivibili in estate, quando l'ambiente diventa simile per temperature a quello di una serra agricola;

**si chiede alla S.V.**

- di verificare se il complesso denominato "Centro Culturale Multimediale Dan Danino di Sarra" (comprendente la biblioteca e la sala convegni) sia stato realizzato conformemente alle normative vigenti riguardanti le opere pubbliche, sia in materia di sicurezza che in riferimento alla destinazione d'uso quale biblioteca comunale;
- di accertare altresì se l'opera sia stata sottoposta ai controlli, alle verifiche e ai collaudi tecnici previsti dalle correnti leggi edilizie; risulta quanto meno anomalo che una costruzione recente (l'inaugurazione risale alla primavera del 2006) abbia bisogno di interventi di riparazione e di manutenzione straordinari così frequenti e onerosi per l'erario pubblico.
- di voler predisporre, anche in vista dell'approvazione del bilancio 2010 dell'Ente, un adeguato finanziamento per i necessari e urgenti interventi alla struttura (Sinistra e Libertà ritiene una priorità il buon funzionamento della biblioteca pubblica) che rimedino agli errori di progettazione e di realizzazione commessi da chi nel passato badava solo all'immagine e non alla sostanza delle cose, specie in un settore in cui il ritorno clientelare è scarso.

Dopo anni e anni di sistemazioni provvisorie e inadatte, la Biblioteca Comunale - grazie a finanziamenti regionali che ne permisero la costruzione - aveva finalmente trovato una sede definitiva. Non è possibile tollerare che, per l'incuria o la colpevolezza di qualcuno, quel luogo diventi infrequentabile o, peggio ancora, addirittura pericoloso per i tanti cittadini che vi si recano.

20 novembre 2009

Sinistra e Libertà

Circolo Intercomunale "Peppino Impastato" - Fondi